

Rok 2016 - kontroly spalovacích zdrojů na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně využívaných jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

Každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, **je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou**, přičemž první kontrola musí být provedena **nejpozději do 31. prosince 2016** (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že každý provozovatel výše uvedeného zdroje (tedy i domácnosti), je povinen do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav těchto zdrojů na tuhá paliva, s nimiž vytápí svůj rodinný dům nebo provozovnu. Současně je stanovena povinnost předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Pokud tento doklad provozovatel (majitel) nepředloží, hrozí mu pokuta až do 50 000 Kč.

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí **výhradně odborně způsobilá osoba (dále jen OZO) proškolená výrobcem tohoto zdroje**, která má od něj udělené oprávnění k této činnosti, přičemž proškolení těchto odborně způsobilých osob **provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky**, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít **seznam OZO <http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php>**, kde je možno nalézt i **sdělení MŽP s podrobným popisem předmětu a rozsahu kontroly včetně vzoru dokladu o kontrole**. Seznam je průběžně doplňován.

Miroslav Chramosta, MěÚ Kolín, OŽPZ